


LEGENDA

- OBSTOJEČA KANALIZACIJA
- KANALIZACIJA
- HLADNA VODA
- - - TOPLA VODA



ODZRAČEVALNI VENTIL za avtomatsko odzračevanje kanalizacije

OPOMBE:
 - cevi za hladno in toplo vodo so iz predizoliranih VEČPLASTNIH CEVI
 - kanalizacijske cevi so iz PP

Od sanitarnih predmetov in talnih iztokov so položene odtočne cevi z nagibom min. 2% do vertikalnih odtočnih cevi.

OZNAKA PREMEROV ZA VEČPLASTNE CEVI
 16 - 16x2,0 =>DN12
 20 - 20x2,25 =>DN15
 25 - 25x2,5 =>DN20
 32 - 32x3,0 =>DN25

SPLAKOVALNI KOTLIČEK MORA METI MOŽNOST NASTAVITVE KOLČNE VODE ZA SPRANJE 3l/6l/9l!

spremenba	opis spremembe	datum	podpis
Investitor:	Objekt / lokacija:		
OBČINA ROGATEC POT K RIBNIKU 4 3252 ROGATEC	SPREMEMBA NAMEMNOSTI VZHODNEGA IN ZAHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPIJA GRAŠČINE STRMOL V POSLOWNE PROSTORE na parc. št.: 757/2 IN 757/3, k.o. ROGATEC		
Ime in priimek:	Imeni številka pri izs:	Podpis:	Del projekta / faza:
Marko Kamenšek, u.d.i.s.	S-1147		STROJNE INŠTALACIJE
Projektant/Obdelavec:	Vsebina / naslov risbe:		VODOVOD, KANALIZACIJA IN
Številka projekta			PREZRAČEVANJE
57/13-S			tloris nadstropja - VZHODNI DEL
Faza:	Marijo	1:50	Številka risbe
PZI	JANUAR 2014	57/13-S3	

NEPODOBŠČENO KOPIRANJE IN RAZNOŽEVANJE NAČRTOV IN DELA LE TEH BREZ PRIVOLJNE ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NI DOVOLJENO!